

別紙2 照明器具台帳（施設毎）  
 施設No 公共施-40  
 施設名 浦添城跡ガイダンス施設  
 （ようどれ館）

機器仕様① 1. 蛍光灯（露出型） ・ 2. 蛍光灯（埋込型） ・ 3. 蛍光灯（スクエア） 機器仕様② ・ 20W×1～3、40W×1～4、110W×1～2、直付埋込兼 570角32W×3～4、直付埋込兼 720角45W×3～4  
 4. ダウンライト ・ 5. 白熱球 ・ 6. 非常照明器具 ・ 埋込 275角 23W×3～4、埋込 450角 32W×3～4、埋込 600角 45W×3～4、埋込 639角 20W×5  
 7. 誘導灯 ・ 8. 高天井照明 ・ 9. 屋外照明 ・ 10. その他 ・ 埋込 1257角 32W×4、E17口金 40～100W、E26口金 40～100W、専用（非）埋込9～30W、専用（非）露出9～30W  
 ・ 階段灯（非）、蛍光灯（非）、ハロゲン球 100～500W、特殊照明、避難口 A～C級、通路 A～C級

階数	部屋名	製品仕様①	製品仕様②	型番	メーカー	製造年	器具台数	ランプ本数	ランプ種別	不点灯状況	PCB使用(有無)	備考	
1F	展示物保管室	CH=( 2900)	蛍光灯（露出型）	40W×1	FT-41306-RS16	東芝	2003	2	2	FLR	—	無	紫外線吸収膜付飛散防止形ランプ
1F	展示室	CH=( 2100)	その他	LED	ST155-RLB	パナソニック	2004	9	9	LED	—	無	自立型・30W×3本
1F	展示室	CH=( 1700)	蛍光灯（スクエア型）	埋込用 1257角 32W×4	-	三菱	-	2	8	FLR	—	無	壁付・間接照明 □700～1200角?30形×4灯
1F	展示室	CH=( 2450)	誘導灯	避難口 C級	FA11477Z	パナソニック	2005	1	1	蛍光灯	—	無	壁付
1F	展示室	CH=( 3300)	誘導灯	避難口 C級	FBK-10301-PS17	東芝	2003	1	1	蛍光灯	—	無	
1F	展示室	CH=( 3300)	白熱電球	一般電球タイプ（E11口金） 65形	NL02630W	パナソニック	2004	8	8	IL	—	無	展示スポットライト（レール式）
1F	展示室	CH=( 3300)	白熱電球	一般電球タイプ（E26口金） 150形	IBP-3520(W)	東芝	2003	7	7	IL	—	無	丸型ランプ 展示スポットライト（レール式）
1F	展示室	CH=( 3300)	白熱電球	一般電球タイプ（E26口金） 150形	IBP-3520(W)	東芝	2003	2	2	IL	—	無	ラッパ型ランプ 展示スポットライト（レール式）
1F	展示室	CH=( 3300)	非常用照明器具	専用型（埋込形） 13W	LB91620	パナソニック	2004	2	2	ハロゲン	2	無	
1F	案内コーナー	CH=( 3300)	ダウンライト	27W×1	FLD-2762N-EL	東芝	2003	5	5	FDL	—	無	150φ
1F	案内コーナー	CH=( 3300)	非常用照明器具	専用型（埋込形） 13W	LB91620	パナソニック	2004	1	1	ハロゲン	1	無	
1F	案内コーナー	CH=( 3300)	誘導灯	避難口 C級	FBK-10310-PS17	東芝	2003	1	1	蛍光灯	—	無	
1F	事務室	CH=( 2700)	蛍光灯（埋込型）	32W×2	FHR-42848-PH9	東芝	2003	8	16	FHF	—	無	
1F	事務室（給湯室）	CH=( 2700)	蛍光灯（露出型）	32W×1	FHR-41407N-PH9	東芝	2003	1	1	FHF	—	無	
1F	事務室（給湯室）	CH=( 1700)	蛍光灯（露出型）	20W×1	-	-	-	1	1	FL	—	無	棚下灯
1F	展示ケース-1	CH=( 1200)	蛍光灯（露出型）	40W×1	安定器型番：CRC-116	ニッポ電機	-	1	1	FLR	—	無	L=1750・FLR72T6D 蛍光灯紫外線カット形
1F	展示ケース-2	CH=( 2700)	蛍光灯（露出型）	40W×1	FC4811RH	オーデリック	2004	4	4	FLR	—	無	
1F	風除室	CH=( 3300)	ダウンライト	一般電球タイプ（E26口金） 100形	D-7820N(V)	東芝	2003	4	4	IL	—	無	150φ
1F	サービスコーナー	CH=( 3300)	ダウンライト	27W×1	FLD-2762N-EL	東芝	2003	2	2	FDL	—	無	150φ
1F	玄関	CH=( 3300)	ダウンライト	27W×1	FLD-2781NR(W)-ELB	東芝	2003	4	0	FDL	4	無	150φ※器具撤去されている
1F	トイレ前室	CH=( 2700)	ダウンライト	27W×1	FLD-2781NR(W)-ELB	東芝	2003	2	2	FDL	—	無	150φ
1F	多目的トイレ	CH=( 2400)	蛍光灯（埋込型）	32W×1	FHR-41407N-PH9	東芝	2003	1	1	FHF	—	無	
1F	多目的トイレ	CH=( 1700)	蛍光灯（露出型）	15W×1		東芝	2002	1	1	FL	—	無	傾斜鏡のユニット照明により 取替不可(積算対象外)
1F	男子トイレ	CH=( 3000)	ダウンライト	27W×1	FLD-2762N-EL	東芝	2003	6	6	FDL	—	無	150φ
1F	男子トイレ	CH=( 2200)	蛍光灯（露出型）	40W×1	FT-41306-RS16	東芝	2003	2	2	FLR	—	無	間接照明（鏡裏の上下）

