

## 普通式子メーター設置基準等チェックシート

平成 年 月 日

確認者氏名 \_\_\_\_\_

1. 子メーターの設置場所は使用者又は居住者が不在でも容易に行くことが可能ですか？  
( はい ・ いいえ )
2. 子メーターは検針及び取替に支障のないスペースが確保されていますか？  
( はい ・ いいえ )
3. 子メーターの蓋が全開できますか？  
( はい ・ いいえ )
4. 子メーターの入り口側に止水栓が付いていますか？  
( はい ・ いいえ )
5. 4. の止水栓は開閉防止機能が付いていますか？  
( はい ・ いいえ )  
( 1. ハンドル脱着式 2. キー開閉式 )
6. 4. の止水栓は伸縮機能が付いていますか？  
( はい ・ いいえ )
7. 4. の伸縮機能は伸び縮み共に対応出来ていますか？  
( はい ・ いいえ )
8. 子メーターの出口側に逆流防止対策がとられていますか？ ( はい ・ いいえ )  
( 1. 逆流防止付きシモク 2. 止水栓 3. 逆止弁 )
9. 使用資材について給水装置の構造及び材質基準を満たしていますか？  
(鉛管等使用されていませんか？) ( はい ・ いいえ )
10. 子メーターは水平に取り付けられますか？ ( はい ・ いいえ )
11. 給水配管は振れ止め防止対策、たわみ対策がとられていますか？  
( はい ・ いいえ )

※チェック内容 全て「はい」でなければ基準を満たしません。