

仕 様 書

防災用保管庫等売買契約

1 件名

防災用保管庫等売買契約

2 物品名称及び数量

[物品1]

物品名：備蓄倉庫

数量：1棟

[物品2]

物品名：発電機

数量：1台

[物品3]

物品名：浄水器

数量：1台

3 納入期間

令和2年8月3日から令和2年9月30日まで

4 仕様

[備蓄倉庫]

株式会社渡川製鋼所「DZB-2222HE」の仕様を全て満たすもの又は同等品以上とする。

- (1) 間口 2.2m～2.3m、奥行 2.2m～2.3m、高さ 2.4m～2.5m程度とすること
- (2) 鋼板製、耐熱構造とすること
- (3) 南京錠等で施錠ができ、鍵を2本以上納品すること
- (4) 棚板（サイズ 約 0.7m×1.5m）を3枚（段）を取り付けること。
※棚板1枚あたり約 150Kg～200Kg の耐荷性があるものを使用すること
- (5) 2か所（防虫網・雨水侵入防止ガラリ付き）に通気口を設置すること
- (6) ブロック基礎（モルタル入れ込み等含むアンカー工事含む）により敷設し、十分な台風対策を施すこと。
※手動工具を使用しアンカーボルトを外せる仕様とすること
- (7) 扉面に縦 0.2m×横 2.2mの「浦添市防災倉庫」の赤色名入りをすること。
※シール貼付不可

[発電機]

本田技研工業株式会社「EBR2300CX2」の仕様を全て満たすもの又は同等品以上とする。

- (1) 100V の電圧に対し 2.3V/A の出力を有すること。
- (2) 600Hz 周波数帯とする。
- (3) 自動車用無鉛ガソリン（レギュラーガソリン）を燃料として稼働すること。
- (4) 8時間以上の連続運動時間を有すること。
- (5) 燃料タンク 12ℓ以上、重量 50kg 以下の可搬型、100V 用 15A コンセント 2口以上を有すること。
- (6) 次の品を付属品として含めること。
 - ・発電機用オイル1缶付属（互換製品可とする）

[浄水器]

- (1) 可搬型で、1時間で500ℓ程度の水量を浄水できること。
- (2) 浄水後は飲料水として建築物衛生法の基準を満たすものであること。
- (2) 手動により動作できるものであること。
- (3) プール、井戸、河川等の水を使用できること。
- (4) 次の品を付属品として含めること。
 - ・保管用ケース（密閉性が高いもの）
 - ・処理水質が基準を満たすことを証明できる書類（コピー可）

5 その他

- (1) 物品の製作費及び搬入にかかる経費は、すべて受注者が負担すること。
- (2) 物品の搬入にあたっては、施設の工作物等を損傷しないよう十分注意を払うとともに施設利用者への安全対策を十分に行うこと。
- (3) 納入時に市担当者の検収を受けること。なお、納入時に不備が発見された場合、又は納入後に契約不適合が認められた場合は、納入期間内に適正なものに交換すること。
- (4) 業務完了後に完了報告書及び完了を確認できる写真を提出すること。
- (5) 本仕様書に定めのない事項で、疑義が生じた場合は、当事者間で協議、調整を行い速やかに対処すること

6 納入場所

以下に設置される防災用備蓄倉庫へ納品するものとする。

備蓄施設	設置・納品場所	備蓄倉庫(台)	発電機(台)	浄水器(台)
JICA 沖縄	前田 1143-1	1	1	1
計		1	1	1