

別紙3-3 本庁舎 維持管理・保守点検業務一覧（環境衛生関係）

名称	数量	点検頻度	点検内容等
建築物環境衛生管理技術者の選任			「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 面積3,000㎡以上の特定建築部において選任義務有り
水質検査	1検体	2回/年	省略不可項目（11項目）
	1検体	2回/年	金属等項目（5項目）
	1検体	1回/年	消毒副生成物（12項目）
簡易専用水道検査	1系統	1回/年	受水槽の外観並びに槽内検査を含む受検
雑排水水質検査		1回/週	pH、臭気、外観、残留塩素
	2検体 採水1カ所（1Fごみ集積場横 散水栓）	6回/年	大腸菌、濁度※濁度は散水・修景・清掃用の場合
空気環境測定業務	17ポイント（室内16P、屋外1P）	6回/年	浮遊粉塵量、一酸化炭素含有量、二酸化炭素含有量、 温度、相対湿度、気流
ねずみ、昆虫防除業務	対象面積 本庁舎24,458㎡ 防除対象 ゴキブリ、ダニ ※ねずみは別途	2回/年	生息調査、防除施工