

別紙10「消防設備保守点検業務一覧」

No	施設名称	粉末 消火器	二酸化 炭素消 火器	移動式 消火器	屋内消火栓設備				粉末 消火 設備	自動火災報知設備												防火防排煙設備													非常 電源	非常 警報器	非常 放送 設備	消防機関へ通 報する火災報 知設備	防火 対象物 点検
					ポンプ	操作盤	消火栓	非常 電源		受信機	差動式 分布型	差動式 スポット	定温式 スポット	煙感 知器	炎感 知器	音響 装置	発信機	予備 電源	誘導灯			誘導 標識	操作盤	煙感 知器	防火扉	シャ ッター	ダン パー	手動 開閉	垂れ壁	排煙 口等	音響 装置	排煙機	予備 電源						
2	あかひらステーションビル	10			1	1	3			1		59	3	6		4	4	1	9																○				
3	ハーモニーセンター	11			1	1	2			1		22	12	29		5	3	1	13			1	4				8	5		5		2	1	○					
4	保健相談センター	18			1	1	2			1		54	7	10		6	5		17			1	14	4			4			4		3	1	○	○				
5	西原児童センター	5								1		8	3	8		2	2	1	5														○	○		不明			
6	宮城ヶ原保育所	7								1		26	9	7		4	2	1	6									5	3※1						○				
7	大平保育所	7								1		36	5	5		3	3	1	16									7※1							○				
8	内間保育所	6								1		21	4	6		3	2	1	15									10	3※1						○				
9	浦添こども園	6								1		24	1	6		2	2	1	1	1								1							○				
10	内間こども園	5								1		24	2	4		2	2	1	2									5	4※1						○	○			
11	当山こども園	9								1		35	1	10		3	3	1	5	1								8	7※1						○				
12	牧港こども園	3								1		11	5	8		2	2	1	1	1															○				
13	中央公民館	14			1	1	5			1		40	20	14		8	7	1	25				4				2						○						
14	図書館	25	2		1	1	6			1		36	8	29		8	6	1	4	3		11	1	1	22		5						○						
15	教育研究所	4																1																					
16	消防本部	22		4						1		78	36	19		6	6	1	14			1	8	3	6									○					
17	牧港出張所	3																																					
18	内間出張所	8																																					
19	小学校11校・中学校5校																																						
20	浦添調理場	16								1		27	30	4		6	5		24														○						
21	当山調理場	26			1	1	1			1		153	21	5		7	5		5	5													○						

※1：報告書・図面から把握できる個数。指摘がない場合は写真添付や箇所を記入することがないため、指摘が上がっていない部分がある可能性あり