

別紙5「空調設備保守点検業務一覧」

No.	施設名	設置場所	記号	タイプ	メーカー	室内機	室外機	定格出力(kW)	冷房能力 (kW)	通常点検 ・清掃 年間回数	フロン法に基づく点検				室内機 分解洗浄	備考
						型式	型式				簡易点検	定期点検				
												1回/年	1回/3年	次回点検年度		
22	上下水道部庁舎	①3階休憩室	機番 2	壁掛	三菱	MSZ-GV2216-W-IN	MUCZ-G2216E	0.65	2.2	3	○				点検実施時期：冷房期間中（5月、8月、11月） 簡易点検：年4回のうち3回は業者対応、残り1回は職員対応 ③3階小会議室冷房機は修理予定無し。	
22	上下水道部庁舎	②3階休憩室	機番 3	壁掛	三菱	MSZ-GV3619-W-IN	MUCZ-G3619E	1.38	3.6	3	○					
22	上下水道部庁舎	③3階小会議室	機番 4	壁掛	三菱	故障中	不明	不明	不明	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑥3階宿直室	機番 6	天井カセ	三菱	MSZ-GV221-W-IN	MUZ-GV221E	0.53	2.2	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑦3階会議室	機番 7	天井カセ	三菱	MPL-RP56AAH2	MPUG-WRP160HA5	4.13	14.0	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑧3階水道部長室	機番 8	天井カセ	三菱	MPL-RP56AAH2	MPUZ-WRP160HA5	4.13	14.0	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑨3階総務課	機番 9	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑩3階総務課 ②	機番 10	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑪3階総務課 ③	機番 11	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑫3階応接室	機番 12	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑬2階営業課 ①	機番 13	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑭2階営業課 ②	機番 14	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑮2階営業課 ③	機番 15	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑯2階営業課 ④	機番 16	天井カセ	三菱	MPLZ-RP80AA2	MPUZ-WRP80HA	1.68	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑰工務課施設側	機番 17	天井カセ	三菱	MPLZ-RP56AA2	MPUZ-WRP56HA	1.25	5.0	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑱工務課管理側 ①	機番 18	天井カセ	三菱	不明	MPUZ-WRP112HA	2.56	10.0	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑲工務課管理側 ②	機番 19	天井カセ	三菱	不明	MPUZ-WRP112HA	2.56	10.0	3	○					
22	上下水道部庁舎	⑳1階水質検査室	機番 20	天井カセ	三菱	MPLZ-WRP50	MPUZ-WRP50HA5	1.06	4.5	3	○					
22	上下水道部庁舎	㉑2階電算室	機番 20	壁掛	三菱	不明	MPU-RP80SHA7-YG	2.22	7.1	3	○					
22	上下水道部庁舎	中央監視室		壁掛	三菱	MSZ-SV507S-W-IN	MSZ-SV507SE	1.73	5.0	3	○					
22	上下水道部庁舎	2階新サーバー室 ①		壁掛	三菱	MSZ-GV5619S-W-IN	MUCZ-G5619SE	2.38	5.6	3	○					
22	上下水道部庁舎	2階新サーバー室 ②		壁掛	三菱	MSZ-GV5619S-W-IN	MUCZ-G5619SE	2.38	5.6	3	○					